



**МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 15 т.(8-3952)78-59-48, 78-52-46, 78-59-49 ф.24-03-59 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району

УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный, 125, а/я 9, тел. 8 (39553) 5-44-25

E-mail: OND_Sayansk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 173/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре», во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чикулаевой Т.О. №173 «3» сентября 2018г.,

(наименование органа ГПН)

в период с «10» ч. «00» мин. «21» сентября 2018 по «14» ч. «00» мин. «27» сентября 2018 г., общая продолжительность: 5 рабочих дней /, проведена плановая, выездная проверка

(рабочих дней/часов)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственным инспектором г. Саянска, г. Зима и Зиминского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Биктимировой Альбиной Анваровной

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»,

по адресу/адресам: г.Саянск, мкр. Олимпийский, 20

При проведении проверки присутствовали:

Директор Михальчук Валерий Павлович, заведующая
хозяйством Шеломенцева Наталья Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества)

по выполнению требований в области пожарной безопасности.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места вы- явленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) норматив- ного документа по пожар- ной безопасности, требо- вания которого (ых) нару- шены	Срок уст- ранения нарушения обязатель- ных требо- вания пожарной безопасно- сти	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери эвакуационных выходов оборудовать запорами, позволяю- щими свободное открытие изнутри без ключа.	Постановление правитель- ства РФ № 390, п. 35	01.04.2019	
2	Под лестничным маршем первого этажа, ведущим из помещения ак- тового зала допущено хранение горючих материалов.	Постановление правитель- ства РФ № 390 п. 23к)	01.04.2019	
3	Помещения различных классов функциональной пожарной опасно- сти Ф4.1 (общеобразовательные организации) и Ф5. 2 (складские помещения) не разделены ограж- дающими конструкциями противо- пожарными дверями с нормируе- мым пределом огнестойкости EI 30 (Федеральный закон № 184-ФЗ ст.46, N 123-ФЗ «Технический рег- ламент о требованиях пожарной безопасности» ст 88 п.1);	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123- ФЗ "Технический регла- мент о требованиях по- жарной безопасности" ст. 88, п.1	01.08.2019	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в силу с момента его вручения.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки, запланированной на апрель 2019 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима и Зиминского
района по пожарному надзору Биктимирова Альбина Анваровна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» сентября 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



(подпись)

Директор Михальчук Валерий Павлович

(должность, фамилия, инициалы)

«27» сентября 2018г.